序号 NO.	设备位号 EQUIPMENT NO.	设备名称 EQUIPMENT NAME	设备技术规格及其附件 EQUIPMENT SPECIFICATION AND ACCESSORY	标准号或图号 MODEL OR DRAWING NO.	材料 MATERIAL	单位 UNIT	数量 Q'TY	净重 NET Wt. (kg)		绝热及隔声 INSULATION AND SOUND INSULATION		设备来源或图纸来源 EQUIPMENT SUPPLIED BY & DRAWING SUPPLIED BY	管口方位图图号 NOZZLE LOCATION DRAWING NO.	备注 REMARKS
								单重 Wt.	总重 TOTAL Wt.	型式代号 TYPE	主要层厚度 THKS. (mm)			
1	X0101A~Y	风机A~Y	外形尺寸：ø1600X2417mm，立式		玻璃钢	台	25	400	10000					
			叶轮采用螺旋线性结构；											
			自带安全泄压装置。											
2	V0101	压缩空气缓冲罐	外形尺寸：ø800X1500mm,立式		Q345	台	1	260	260					
			V=1m3											
			操作压力0.8MPa,操作温度40度											
			设计压力1.6MPa,设计温度150度											
			操作介质：空气											
3	V0102A/B	压缩空气储罐A/B	外形尺寸：ø2500X5000mm,立式		Q345	台	2	3900	7800					
			V=30m3											
			操作压力0.8MPa,操作温度40度											
			设计压力0.84MPa,设计温度150度											
			操作介质：空气											

福建省石油化学工业设计院有限公司
FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206)

编制 MADE			
校核 CHKD			
审核 APPR			
审定 AUTH'D			

设备一览表
EQUIPMENT LIST

工程名称 PROJECT	平潭龙海村风力储能制冷项目		
设计项目 UNIT			
设计阶段 STAGE	施工图	专业 SPEC.	工艺
日期 DATE	2024.6		

图号 DWG.NO.

第 1 页 SHEET | 共 1 页 OF | 版次 REV. : 0

A3